Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana

Vizzolo Predabissi, 02/10/2026

Class.2.3.7

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N.
Data

Spett.le Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
alla c.a. Dott. Andrea Gavezzotti

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi sincrona ex art. 12 comma 3 R.R. 2/2006 per la valutazione dell'istanza di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee in Comune di Codogno (LO) mediante 1 pozzo esistente per uso igienico sito al foglio 4 mappale 79. Codice SIPIUI UI_26_00000141654.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 34350/2026 del 05-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.7.2 - Copia Documento

In riferimento alla pratica di pari oggetto, pervenuta a questa Struttura con prot. ATS n. 237083/26 del 21.09.26, esaminata la documentazione agli atti e valutati gli aspetti di competenza, si comunica quanto di seguito.
Premesso che:

- dalla documentazione agli atti risulta che il pozzo esistente, ubicato in Loc. Mazzone nel Comune di Codogno, è destinato ad uso igienico-sanitario (per alimentazione dei servizi igienici aziendali) da parte della richiedente Vitaflor S.r.l., società che si occupa della produzione e vendita di torbe, terriccio e substrati;
- Il volume d'acqua prelevato dal pozzo per gli usi sopra indicati è stimato pari a circa 72 m^3/anno;
- Il pozzo ha una profondità di 21 metri ed è prevista l'installazione di un misuratore di portata, ad oggi non presente;
- Il pozzo è ubicato all'interno del cortile aziendale ed è protetto unicamente da un tombino;
- Gli esiti analitici dei campioni prelevati da ATS negli ultimi tre anni sulle acque dei pozzi pubblici idropotabili dell'acquedotto di Codogno evidenziano la presenza di contaminanti di origine antropica, quali LM6, in concentrazioni superiori ai limiti di legge, tali da rendere necessari idonei trattamenti prima della distribuzione all'utenza. Pur considerando che la profondità di captazione dei pozzi idropotabili può differire da quella del pozzo in oggetto, alla luce della qualità delle acque di falda rilevata nella zona potrebbe rendersi necessaria l'installazione di un idoneo impianto di trattamento, da valutarsi in sede di rilascio del giudizio di idoneità;

Tutto ciò premesso, per gli aspetti di competenza si esprime parere favorevole al rilascio di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee dal pozzo esistente in Comune di Codogno (LO) di cui in oggetto, subordinatamente al rilascio del giudizio di idoneità al consumo umano da parte di questa Agenzia, ai sensi del D.Lgs. 18/2023.

Si precisa che, prima dell'avvio dell'immissione in rete (utilizzo dell'acqua), il concessionario dovrà presentare a codesta Agenzia specifica richiesta di giudizio di idoneità al consumo umano, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale di ATS al seguente link: https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/ambiente/acqua/giudizio-potabilita/giudizio-potabilita-6 .

Si rammenta, inoltre, che il giudizio di idoneità rilasciato da ATS non sostituisce i controlli in autocontrollo, che il concessionario sarà tenuto a effettuare negli anni successivi tramite laboratorio accreditato, al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di qualità dell'acqua.

Il presente contributo è trasmesso in sostituzione della partecipazione alla Conferenza di Valutazione indetta da codesta Amministrazione provinciale per il giorno 20.10.2026.

Distinti saluti.

Per il Direttore della
SS Controllo e Sicurezza delle
Acque Destinate al Consumo Umano
Dr.ssa A. M. Norata

MONICA
TROVATO
02.10.2026
18:23:16
GMT+02:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Trovato M.
Responsabile dell'istruttoria: Boerci C.-Mariani L.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 34350/2026 del 05-10-2026
Doc. Principale - Class. 9.7.2 - Copia Documento