



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Vizzolo Predabissi, 04/02/2026

Class. 2.3.07

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA

Prot. N.

Data

Spett. Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
c.a. Dott. Andrea Gavezzotti

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi sincrona ex art. 12 comma 3 R.R. 2/2006 per la valutazione dell'istanza di variante della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n.1 pozzo in comune di Lodi (LO) al foglio 29 mappale 349 da parte di IL CERASETO DI MIZZI MARCO C.F. 08525650966. Codice istanza SIPIUI UI_25_00000135526.

In riferimento alla pratica di pari oggetto pervenuta a questi uffici con prot. ATS n. 13468/26 del 22.01.2026, esaminata la documentazione prodotta agli atti e valutati gli aspetti di competenza della SS Controllo e Sicurezza delle acque destinate al consumo umano, si comunica quanto segue:

- Si premette che da quanto risulta agli atti il pozzo in oggetto è destinato ad uso irriguo per una superficie di 6.500 m³ coltivata ad ortaggi estivi, dalla richiedente azienda IL CERASETO DI MIZZI MARCO avente sede a Lodi in Loc. Cascina Zumala.
- La variante consiste nella modifica dell'uso (da zootecnico ad irriguo) e nella modifica del prelievo per cambio di portata.
- Il pozzo in oggetto è profondo 20,5 metri ed ha portata media di esercizio di 0,5 l/s; il fabbisogno giornaliero è di circa 20,65 m³/giorno ed il fabbisogno stagionale (90 giorni) di circa 1.858 m³.
- Gli esiti analitici dei campioni eseguiti negli ultimi 3 anni da ATS sulle acque dei pozzi pubblici idropotabili dell'acquedotto di Lodi rilevano tracce di contaminanti di origine antropica quali LM6 e PFAS oltre a quelli di origine geogenica quali Ferro e Manganese, seppur in concentrazioni contenute entro i limiti di legge data la presenza di idonei trattamenti prima della distribuzione all'utenza.
- Visti gli Indirizzi Regionali sulla Produzione Primaria Vegetale e preso atto che il pozzo in oggetto è destinato all'approvvigionamento di acqua finalizzato all'irrigazione sia di colture da consumarsi a crudo che di altro tipo, fatta eccezione l'utilizzo per la produzione di germogli.
- Valutato che le acque destinate all'irrigazione di colture primarie (in particolare di colture per il consumo diretto) necessitano di acqua "esente da contaminazioni" ma non viene richiesta la condizione di potabilità.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene Alimenti e Nutrizione – SS Controllo e Sicurezza Acque destinate al Consumo Umano

Vizzolo Predabissi (MI) - Via Giovanni Paolo I n° 8 – Tel. 02.85788871/59

e-mail: apotabilimiest@ats-milano.it – PEC dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122 - Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Si comunica pertanto, che per la pratica di cui all'oggetto non vi sono aspetti di competenza che richiedano l'espressione di un parere da parte della scrivente struttura in relazione al fatto che non è previsto l'uso potabile legato al consumo dell'acqua del pozzo, tuttavia, si anticipa fin da ora che qualora venisse introdotta l'irrigazione per la produzione di germogli, la condizione di potabilità dovrà essere verificata e rispettata.

Distinti saluti.

Per il Direttore della
SS Controllo e Sicurezza delle
Acque Destinate al Consumo Umano
Dr.ssa A. M. Norata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Trovato M.
Responsabile dell'istruttoria: Boerci C.-Mariani L.

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arquivo N. 3929/2026 del 05-02-2026
Doc. Principale - Class. 9.7.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente