

Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana

Class.

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA

Prot. N.

Data

Spett. Provincia di Lodi
Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
alla c.a. Dott. Andrea Gavezzotti

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi sincrona ex art. 12 comma 3 R.R. 2/2006 per la valutazione dell'istanza di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee in Comune di Comazzo (LO) mediante n. 2 pozzi esistenti da parte di SOCIETA' AGRICOLA MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO E EZIO S.S. C.F. 10441560157. Codice istanza SIPIUI UI_25_00000135205.

In riferimento alla pratica di pari oggetto pervenuta a questi uffici con prot. ATS n. 25050/26 del 04.02.2026, esaminata la documentazione prodotta agli atti e valutati gli aspetti di competenza della SS Controllo e Sicurezza delle acque destinate al consumo umano, si comunica quanto segue: premesso che

- la Società Agricola Magini Angelo e Figli Franco e Ezio SS svolge attività zootecnica con allevamento di 450 vacche da latte in comune di Comazzo presso la Cascina Ghinella ove sono presenti una sala mungitura, un bagno aziendale annesso a spogliatoio e 3 abitazioni civili;
- per l'uso zootecnico il fabbisogno annuo totale è di 27.115 m³ corrispondente ad una portata media annua di 0,8 l/s mentre per l'uso igienico-potabile il fabbisogno annuo complessivo tra abitazioni e bagno aziendale, è di 610 m³ corrispondente ad una portata media annua di 0,02 l/s;
- per ciascun pozzo, per uso zootecnico la portata media è di 0,4299 l/s e la portata massima di 1,6 l/s mentre per uso igienico la portata media è di 0,0097 l/s e quella massima di 1,60 l/s;
- i pozzi in oggetto sono entrambi profondi 15 metri, dotati di una colonna in ferro e costituiscono l'unica fonte di approvvigionamento idrico in quanto l'insediamento non è collegato al pubblico acquedotto;
- in relazione all'impianto di sollevamento, il pozzo 1 è stato allestito con una pompa aspirante monofase che alimenta un'autoclave da 500 litri mentre il pozzo 2 è stato allestito con una pompa aspirante trifase che alimenta un'autoclave da 750 litri;
- al fine di garantire i requisiti igienico sanitari, entrambi i pozzi hanno testata ermeticamente chiusa e, sul tubo di mandata e prima di ogni altra derivazione, sono state installate una saracinesca di chiusura, una valvola di non ritorno ed un contalitri sul quale eseguire periodiche letture;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene Alimenti e Nutrizione – SS Controllo e Sicurezza Acque destinate al Consumo Umano

Vizzolo Predabissi (MI) - Via Giovanni Paolo I n°8 –Tel. 02.85788871/59

e-mail: apotabilimiest@ats-milano.it – PEC.dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122 - Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- gli esiti analitici dei campioni eseguiti negli ultimi 3 anni da ATS sulle acque dei pozzi pubblici idropotabili dell'acquedotto di Comazzo documentano una buona qualità dell'acqua emunta;
- per il pozzo 1, identificato con codice RIAL PO09820NR0005, lo scrivente servizio ha già emesso giudizio di potabilità con esito "conforme" in data 13.01.26 con prot. n. 5268/26, a seguito di richiesta della parte in data 25.11.25 prot. n. 249653/25;
- tutto ciò premesso, per gli aspetti di competenza si esprime parere favorevole al rilascio di autorizzazione ai fini della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee dei pozzi esistenti in Comune di Comazzo (LO) di cui in oggetto, previo ottenimento del giudizio di potabilità del pozzo 2 da parte di codesto ente.

Si precisa infatti che prima dell'avvio dell'immissione in rete (utilizzo dell'acqua) è necessario acquisire la nostra autorizzazione ad usare l'acqua a scopo potabile mediante specifica richiesta di giudizio di potabilità tramite il link scaricabile dal sito aziendale dell'ATS qui sotto riportato. L'idoneità al consumo o giudizio di potabilità non è alternativo ad analisi fatte in proprio tramite laboratorio accreditato. Queste ultime, infatti, devono essere effettuate in regime di autocontrollo, a seguito dell'autorizzazione (giudizio di potabilità) dell'ATS, negli anni successivi.

Di seguito il link per la richiesta di idoneità al consumo rilasciata da codesto ente:

<https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/ambiente/acqua/giudizio-potabilita/giudizio-potabilita-6>.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Per il Direttore della
SS Controllo e Sicurezza delle
Acque Destinate al Consumo Umano
Dr.ssa A. M. Norata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Trovato M.
Responsabile dell'istruttoria: Boerci C.-Mariani L.