



TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.

Piazzale Caduti del Lavoro, 30 - 26100 Cremona
Tel. 0372-5591 - Fax 0372-412567 - www.tamoil.it

Spett.le PROVINCIA DI LODI

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Alla cortese attenzione dell'arch. Giuseppina Alcesi e dell'ing. Francesca Dellaporta

Oggetto: Istanza di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt.23 e 27-bis del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e degli artt.4 e 5 della L.R.5/2010 relativo al progetto della Soc. Ecowatt Vidardo S.r.l. (rif. S.I.L.V.I.A. VIA0012-LO)
Segnalazione di interferenza con condotta oleodotto esistente - "Cremona - Trecate"

Egregi signori,

a seguito dell'analisi tecnica della documentazione disponibile sul portale S.I.L.V.I.A., in particolare:

- 30_tracciato opere di connessione
- 36_relazione descrittiva opere di rete

si segnala una interferenza tra il progetto delle opere di connessione (elettrorodotto interrato a 15 kV) e l'esistente infrastruttura lineare energetica (oleodotto Cremona-Trecate) di proprietà della scrivente TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.


Premesso che l'oleodotto Cremona -Trecate (l'Oleodotto) è un'opera di pubblica utilità realizzata negli anni '70 e che il progetto delle opere di connessione interferisce con l'Oleodotto, in osservanza alla normativa di sicurezza applicabile in materia, si rendono necessarie le seguenti azioni:

- 1) Sopralluogo congiunto in campo, al fine di identificare in maniera puntuale la profondità dell'oleodotto in corrispondenza dell'incrocio con l'elettrorodotto (approssimativamente al km 29+800 della S.P. ex S.S. n. 235)
- 2) Verifica, da parte di Ecowatt, della possibilità di modificare le quote di progetto (rif. "23016GDTR004_1 Relazione descrittiva opere di rete", pag. 5) e/o il tracciato dell'elettrorodotto da realizzare, qualora incompatibili con gli standard previsti da Tamoil per gli attraversamenti in sottopasso / soprapasso

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 32277/2026 del 22-09-2026
Doc. Principale - Class. 9.5.2 - Copia Documento

TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.

A titolo esemplificativo, si riporta l'area (cerchio verde) in cui si verifica l'interferenza:



A valle delle azioni suddette, Tamoil Raffinazione esprimerà il parere sul progetto, unitamente alle prescrizioni che saranno ritenute necessarie per la salvaguardia dell'integrità della tubazione.

Il referente per queste attività è l'ing. Borgonovo Efrem, responsabile oleodotti di Tamoil Raffinazione, contattabile tramite mail all'indirizzo oleodotti@tamoil.com.

Cremona, 23 ottobre 2024

TAMOIL RAFFINAZIONE S.p.A.

Il Delegato Sicurezza e Ambiente

Ing. Enrico GARAVAGLIA